

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

ГУ МЧС РОССИИ ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Котельниковскому,
Октябрьскому и Светлоярскому районам

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

р.п. Светлый Яр

(место составления акта)

“ 24 ” апреля 20 19 г.

(дата составления акта)

«10» часов «30» минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 15

По адресу/адресам: 404173, Волгоградская обл., Светлоярский р-н., Райгород с., Водстрой
п., д.1.

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения (приказа): главного государственного инспектора
Котельниковского, Октябрьского и Светлоярского районов Волгоградской области по
пожарному надзору Иванова Дениса Владимировича от 12 февраля 2019 года № 15.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая – выездная проверка в отношении: муниципального казенного
общеобразовательного учреждения "Райгородская средняя школа" Светлоярского
муниципального района Волгоградской области ОГРН 1023405966462 ИНН 3426006487
(категория высокого риска).

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 03 часа 30 минут, в течении 3 рабочих дней

1) 01 апреля 2019 года с 16 час 30 мин. до 17 час. 00 мин.;

2) 17 апреля 2019 года с 11 час 00 мин. до 12 час. 30 мин.;

3) 24 апреля 2019 года с 09 час 30 мин. до 10 час. 30 мин.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделением надзорной деятельности и профилактической работы по
Котельниковскому, Октябрьскому и Светлоярскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России
по Волгоградской области.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а):

Директор МКОУ «Райгородская СШ» Трифонова Н.П., 26.03.2019 в 16:45

(заполняется при проведении выездной проверки; фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор Котельниковского, Октябрьского и Светлоярского районов Волгоградской области по пожарному надзору Калиманов Роман Юрьевич.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МКОУ «Райгородская СШ» Трифонова Надежда Петровна.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

| № п/п | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены | Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений |
|-------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Не предоставлена документация (акт/протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки), в том числе не предоставлена документация (инструкция) с указанными в ней сроками периодичности такой проверки | п. 21 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") (далее - ППР в РФ) | должностное лицо – директор МКОУ «Райгородская СШ» Трифонова Н.П.; юридическое лицо – МКОУ «Райгородская СШ» |
| 2 | Помещение № 55 на 1 этаже (согласно экспликации к поэтажному плану технического паспорта) не оборудовано системами автоматической пожарной сигнализации | ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ № 123 от 22.07.2008); п. 38 табл. 3 НПБ 110-03; п. 13.1.4 "СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и | должностное лицо – директор МКОУ «Райгородская СШ» Трифонова Н.П.; юридическое лицо – МКОУ «Райгородская СШ» |

| | | | |
|---|---|---|--|
| | | пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 175 | |
| 3 | В помещении № 50, № 53 на 1 этаже (согласно экспликации, к техническому паспорту) вертикальное расстояние от извещателя до электросветильника составляет менее 0,5 м. | ст. 4, ст. 6 ФЗ № 123 от 22.07.2008); п. 13.3.6 "СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 175 (далее - СП 5.13130.2009) | должностное лицо – директор МКОУ «Райгородская СШ» Трифонова Н.П.; юридическое лицо – МКОУ «Райгородская СШ» |
| 4 | Проверяемым лицом в инструкции не отражено допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты | п.п. «л» п. 461 ППР в РФ) | должностное лицо – директор МКОУ «Райгородская СШ» Трифонова Н.П.; юридическое лицо – МКОУ «Райгородская СШ» |

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание от 24.04.2019 № 15/1/1

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

Р.Ю. Калиманов

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
директор МКОУ «Райгородская СШ» Трифонова Надежда Петровна.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 23 ” апреля 20 19 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего
проверку)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575779

Владелец Трифонова Надежда Петровна

Действителен с 20.05.2021 по 20.05.2022