

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование территориального органа МЧС России)

400131, г. Волгоград, ул. 13-я Гвардейская, дом 15 «А», тел. 95-25-55

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Котельниковскому,
Октябрьскому и Светлоярскому районам

(наименование органа государственного пожарного надзора)

404321, Россия, Волгоградская область, Октябрьский район, р.п. Октябрьский,
ул. Свердлова, 47 «А». эл. почта: oktond031@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ № 15/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

муниципальному казенному общеобразовательному учреждению "Райгородская средняя
школа" Светлоярского муниципального района Волгоградской области, в лице – директора
Трифоновой Надежды Петровны.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения: главного государственного инспектора Котельниковского,
Октябрьского и Светлоярского районов Волгоградской области по пожарному надзору
Иванова Дениса Владимировича от 12 февраля 2019 года № 15.

(наименование органа ГПН)

Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности».

В период времени с 01 по 24 апреля 2019 года

проведена проверка: государственным инспектором Котельниковского, Октябрьского и
Светлоярского районов Волгоградской области по пожарному надзору Калимановым Р.Ю.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-
их) проверку)

В зданиях и на территории: муниципального казенного общеобразовательного учреждения
"Райгородская средняя школа" Светлоярского муниципального района Волгоградской
области, расположенных по адресу: 404173, Волгоградская обл., Светлоярский р-н.,
Райгород с., Водстрой п., д.1.

(наименование объекта надзора и его адрес)

Совместно с: директор МКОУ «Райгородская СШ» Трифоновой Н.П.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности, необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места	нарушения требований безопасности с конкретного выявленного	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по	Срок устранения нарушения обязательных требования	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только
----------	---	---	--	---	--

	нарушения	пожарной безопасности, требования которого нарушены (-ых)	пожарной безопасности	выполнение)
1	2	3	4	5
1	Предоставить документацию (акт/протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки), в том числе не предоставлена документация (инструкция) с указанными в ней сроками периодичности такой проверки	п. 21 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") (далее - ППР в РФ)	14 октября 2019 года	
2	Помещение № 55 на 1 этаже (согласно экспликацией к поэтажному плану технического паспорта) оборудовать системами автоматической пожарной сигнализации	ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ № 123 от 22.07.2008); п. 38 табл. 3 НПБ 110-03; п. 13.1.4 "СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 175	14 октября 2019 года	
3	В помещении № 50, № 53 на 1 этаже (согласно экспликации, к техническому паспорту) вертикальное расстояние от извещателя до электросветильника увеличить до не менее 0,5 м.	ст. 4, ст. 6 ФЗ № 123 от 22.07.2008); п. 13.3.6 "СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 175 (далее - СП 5.13130.2009)	14 октября 2019 года	
4	Проверяемым лицом в инструкции отразить допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты	п.п. «л» п. 461 ППР в РФ)	14 октября 2019 года	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц,

юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе

руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Котельниковского,
Октябрьского и Светлоярского районов
Волгоградской области по пожарному надзору

Калиманов Роман Юрьевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



«24» апреля 2019 года

(подпись)

Предписание для исполнения получил(а): _____

_____ (подпись)

_____ (должность, фамилия, инициалы)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575779

Владелец Трифонова Надежда Петровна

Действителен с 20.05.2021 по 20.05.2022