

**Протокол № 36-17/2019-1**  
**об административном правонарушении**

24 апреля 2019 года

р.п. Светлый Яр

Я, государственный инспектор Котельниковского, Октябрьского и Светлоярского районов Волгоградской области по пожарному надзору Калиманов Роман Юрьевич

(должность, подразделение, звание, фамилия, инициалы лица, составившего протокол)

при осуществлении мероприятия по контролю на основании: Распоряжения № 15 от 12 февраля 2019 года

(указывается дата и номер распоряжения), (указать обстоятельства выявления данных, указывающих на наличие события административного правонарушения, в том числе непосредственное обнаружение)

при рассмотрении: Акта проверки № 15 от 24 апреля 2019 года

(указываются обстоятельства обнаружения при рассмотрении поступивших материалов, заявлений или материалов административного расследования)

составил настоящий протокол о том, что гражданин(ка): РФ

(гражданство)

**Должностное лицо:** директор муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Райгородская средняя школа" Светлоярского муниципального района Волгоградской области Трифонова Надежда Петровна

(фамилия, имя, отчество)

**Дата и место рождения:** 22.04.1973 г.р., с. Райгород Светлоярского района Волгоградской области

**Проживающий(ая):** Волгоградская область, Светлоярский район, с. Райгород, пос. Водстрой, д. 70, кв. 9

**Место регистрации:** Волгоградская область, Светлоярский район, с. Райгород, пос. Водстрой, д. 70, кв. 9

**Работающий(ая):** директор муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Райгородская средняя школа" Светлоярского муниципального района Волгоградской области

**Семейное положение:** замужем **на иждивении:** нет

**Вид дохода:** доход по занимаемой должности

**Документ, удостоверяющий личность:** паспорт 1818 № 425922, выдан 28.04.2018 ГУ МВД России по Волгоградской области.

**Привлекалось ли ранее к административной ответственности, когда и по какой ст. КоАП РФ:** в ОНД и ПР по Котельниковскому, Октябрьскому и Светлоярскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области данных о привлечении Трифоновой Н.П. – нет

**Допустил(а) нарушения:** требований пожарной безопасности.

24 апреля 2019 года в 10 часов 40 минут в служебном помещении ОНД и ПР по Котельниковскому, Октябрьскому и Светлоярскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области, расположенном по адресу: Волгоградская область, Светлоярский район, р.п. Светлый Яр, пер. Дубовый, 36, кабинет № 7, по материалам проверки выполнения требований пожарной безопасности (акт проверки от 24.04.2019 № 15), проведенной в период времени с 01 по 24 апреля 2019 года в зданиях и на территории по адресу: 404173, Волгоградская обл., Светлоярский р-н., Райгород с., Водстрой п., д.1 установлено, что директором МКОУ "Райгородская СШ" Трифоновой Н.П. (Распоряжение администрации Светлоярского муниципального района 22.05.2009 № 84-рк «О продлении трудовых отношений с Трифоновой Н.П.»), в соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 - ФЗ несущей персональную ответственность за соблюдением требований пожарной безопасности на объекте защиты, МКОУ "Райгородская СШ", расположенном по

адресу: 404173, Волгоградская обл., Светлоярский р-н., Райгород с., Водстрой п., д.1, нарушены (не выполнены) требования пожарной безопасности, установленные нормативными правовыми актами и нормативными документами РФ в области пожарной безопасности, а именно:

1. Не предоставлена документация (акт/протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки), в том числе не предоставлена документация (инструкция) с указанными в ней сроками периодичности такой проверки (п. 21 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") (далее - ППР в РФ));

2. Помещение № 55 на 1 этаже (согласно экспликации, к поэтажному плану технического паспорта) не оборудовано системами автоматической пожарной сигнализации (ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ № 123 от 22.07.2008); п. 38 табл. 3 НПБ 110-03; п. 13.1.4 "СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 175);

3. В помещении № 50, № 53 на 1 этаже (согласно экспликации, к техническому паспорту) вертикальное расстояние от извещателя до электросветильника составляет менее 0,5 м. (ст. 4, ст. 6 ФЗ № 123 от 22.07.2008); п. 13.3.6 "СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 175);

4. Проверяемым лицом в инструкции не отражено допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты (п.п. «л» п. 461 ППР в РФ).

Таким образом, директором МКОУ «Райгородская СШ» Трифионовой Н.П. совершено нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 КоАП РФ и частями 6, 6.1 и 7 ст. 20.4 КоАП РФ, за что ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность

#### Свидетелям

1. Фамилия: \_\_\_\_\_ Имя: \_\_\_\_\_ Отчество: \_\_\_\_\_  
адрес места жительства: \_\_\_\_\_

2. Фамилия: \_\_\_\_\_ Имя: \_\_\_\_\_ Отчество: \_\_\_\_\_  
адрес места жительства: \_\_\_\_\_

Разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 17.7, 17.9, 25.6 КоАП РФ,  
1. \_\_\_\_\_ 2. \_\_\_\_\_

**Потерпевшим**

3. Фамилия:  
адрес места жительства:

Имя:

Отчество:

4. Фамилия:  
адрес места жительства:

Имя:

Отчество:

Разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 25.2 КоАП РФ,  
1. 2.

Учитывая изложенное и на основании ст. 28.2 КоАП России, в присутствии лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, должностного лица – директора МКОУ «Райгородская СШ» Трифоновой Н.П.,

(фамилия, имя, отчество)


которому разъяснены его права и обязанности, предусмотренные статьями 24.2 и 25.1 КоАП России




(подпись)

составил настоящий протокол об административном правонарушении.

Дополнения к протоколу:

нет 

Объяснения по содержанию протокола:

нет 

К протоколу прилагается:

Административное дело по данному протоколу будет рассмотрено: 29 апреля 2019 года в 09:30 по адресу: Волгоградская область, Светлоярский район, р.п. Светлый Яр, пер. Дубовый, 36, или о времени и месте рассмотрения административного дела Вы будете извещены дополнительно.

Административное дело будет рассмотрено судом: \_\_\_\_\_

(указать какой суд, какого района будет рассматривать дело)

С протоколом ознакомлен(а) и мне разъяснены права и обязанности, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях: «Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника. Лицам, участвующим в производстве по делу об административном правонарушении и не владеющим языком, на котором ведется производство по делу, обеспечивается право выступать и давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном языке, либо на другом свободно избранном указанными лицами языке общения, а также пользоваться услугами переводчика. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случае, если от лица не

поступало ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения»

С протоколом ознакомлен(а), копию получил(а): 24 апреля 2019 года

\_\_\_\_\_  
(подпись лица, в отношении которого ведется административное дело)

Подпись лица, составившего протокол: \_\_\_\_\_

Телефоны горячей линии: 8(8442) 789999 ГУ МЧС РФ по Волгоградской области, 8(8632) 406-610 ЮРЦ МЧС РФ



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575779

Владелец Трифонова Надежда Петровна

Действителен с 20.05.2021 по 20.05.2022